

بسم الله الرحمن الرحيم



Republic of the Sudan
Presidency of the Republic

وحدة تنفيذ السدود

Dams Implementation Unit

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

تقرير الطاقة المنتجة من محطة توليد سد مروي
الفترة الزمنية 8/28 – 2009/09/03م



جمهورية
السودان

النسبة المئوية	MWH	البيان
%100	91448	جملة التوليد
%94	86058	جملة التوليد المُتاح للشبكة القومية للكهرباء
%79.4	68397	جملة الطاقة المستلمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
%20.6	17661	جملة الطاقة المتوفرة وغير مستخدمة في الشبكة القومية بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
رسم بياني يوضح الطاقة المستخدمة وغير المستخدمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء		
6 تور بينة		عدد التوربينات العاملة
24 ساعة خلال اليوم		عدد الساعات المتاحة

ملحوظة :

الطاقة المنتجة بالميقاواط ساعة .



Republic of the Sudan
Presidency of the Republic

بسم الله الرحمن الرحيم

وحدة تنفيذ السدود

Dams Implementation Unit

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

تقرير الطاقة المنتجة من محطة توليد سد مروى

الفترة الزمنية 04 - 2009/09/10م



جمهورية

السودان

النسبة المئوية	MWH	البيان
%100	93970	جملة التوليد
%94.3	88670	جملة التوليد المُتاح للشبكة القومية للكهرباء
%79.4	70390	جملة الطاقة المستلمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
%20.6	18280	جملة الطاقة المتوفرة وغير مستخدمة في الشبكة القومية بواسطة الهيئة القومية للكهرباء

رسم بياني يوضح الطاقة المستخدمة وغير المستخدمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء

6 توربينات	عدد التوربينات العاملة
24 ساعة خلال اليوم	عدد الساعات المتاحة

ملحوظة :

الطاقة المنتجة بالمقاييس ساعة ..



Republic of the Sudan
Presidency of the Republic

بسم الله الرحمن الرحيم

وحدة تنفيذ السدود

Dams Implementation Unit

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

تقرير الطاقة المنتجة من محطة توليد سد مروي
الفترة الزمنية 11 - 2009/09/17م



جمهورية
السودان

النسبة المئوية	MWH	البيان
%100	117000	جملة التوليد
%98	115085	جملة التوليد المتاح للشبكة القومية للكهرباء
%66.4	076361	جملة الطاقة المستلمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
%33.6	038724	جملة الطاقة المتوفرة وغير مستخدمة في الشبكة القومية بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
رسم بياني يوضح الطاقة المستخدمة ■ وغير المستخدمة ■ بواسطة الهيئة القومية للكهرباء		
عدد التوربينات العاملة	6 توربينات	
عدد الساعات المتاحة	24 ساعة خلال اليوم	

ملحوظة :

الطاقة المنتجة بالمقواط ساعة .



بسم الله الرحمن الرحيم
وحدة تنفيذ السدود
Dams Implementation Unit



جمهورية
السودان

Republic of the Sudan
Presidency of the Republic

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة
تقرير الطاقة المنتجة من محطة توليد سد مروحي
الفترة الزمنية 18 - 24 / 09 / 2009م

النسبة المئوية	MWH	البيان
%100	126000	جملة التوليد
%84.2	106125	جملة التوليد المُتاح للشبكة القومية للكهرباء
%59.2	062847	جملة الطاقة المستلمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
%40.8	043278	جملة الطاقة المتوفرة وغير مستخدمة في الشبكة القومية بواسطة الهيئة القومية للكهرباء
رسم بياني يوضح الطاقة المستخدمة وغير المستخدمة بواسطة الهيئة القومية للكهرباء		
<p>A 3D pie chart showing the distribution of energy. The chart is divided into two segments: a larger purple segment representing 59.2% (used energy) and a smaller blue segment representing 40.8% (not used energy).</p>		
6 تور بينة		عدد التوربينات العاملة
24 ساعة خلال اليوم		عدد الساعات المتاحة
MW 750		جملة القدرة المتاحة

ملحوظة :

الطاقة المنتجة بالمقواط ساعة ..